



CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS BORDILLOS
(DE-P-LAB-01-26)

Revisión 01 Fecha 05/07/11

Tuberías y Prefabricados Palau, S.A.
Ctra. Tarragona km. 75,3
25.430 - Juneda (Lleida)
Tel. 973 15 03 09 / 973 15 04 12
Fax 973 15 11 50
e-mail: laboratorio@tppalau.com
webb : www.tppalau.com



Juneda, a 15 de octubre de 2015

C E R T I F I C A D O D E C A L I D A D

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS PALAU S.A., Certifica la calidad de los bordillos de hormigón en masa según la norma UNE-EN 1340.

Cliente	MAUSA - MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A.		
Obra	CORNELLÀ		
Nº Albarán	ALB-0115-03248		
Lote	18/06/2015		
Producto	BORDILLO		
Tipo	Jardin 1		

			Valores obtenidos	Especificaciones
Res. a rotura a flexión	CLASE S	UNE-EN 1340 ANNEXO F	4,4 MPa	> 3,5MPa
Res. desgaste por abrasión	CLASE H	UNE-EN 1340 ANNEXO G	14,9 mm	< 23 mm
Absorción de agua	CLASE B	UNE -EN 1340 ANNEXO E	5,8 %	≤ 6 %

C. Dimensional		Llargada	Amplada inferior	Amplada superior	Alçada
	Especificaciones	± 1 % (-4+10 mm)	± 5 % (-3+10 mm)	± 3 % (-3+5 mm)	± 5 % (-3+10 mm)
	Valores nominales	1000	80	-	200
	Valores obtenidos	1001	81	-	199

C. Dimensional		Esp. doble capa
	Especificaciones	No inferior
	Valores nominales	4 mm
	Valores obtenidos	6 mm

Departamento calidad

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS
PALAU, S.A.
 P. Fábrica y Despacho:
 Ctra. Tarragona km 75'300
 Tel. 15 03 09 - 15 04 12 - Fax 15 11 50
 25430 JUNEDA (Lérida)