



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES017087

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

NEW FIRE ICE, S.L.U.

Centros de producción:

POL. IND. DE CASTELLANOS, PARC.302-37439 CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)
017087-2, 017087-3

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 22 de enero de 2010

Fecha de actualización: 24 de enero de 2022

Fecha de caducidad: 21 de enero de 2025



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

ANEXO AL CERTIFICADO N° ES017087

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
FIRE ICE	FI 10	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 1kg	-30 / +60	5 A 21 B C
FIRE ICE	FI 11	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 1kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 20	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	8 A 34 B C
FIRE ICE	FI 21	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 22	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 23	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 2kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 30	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 55 B C
FIRE ICE	FI 31	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 70 B C
FIRE ICE	FI 32	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 89 B C
FIRE ICE	FI 33	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 3kg	-30 / +60	13 A 113 B C
FIRE ICE	FI 60	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 6kg	-30 / +60	27 A 183 B C
FIRE ICE	FI 61	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 6kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 90	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	34 A 183 B C
FIRE ICE	FI 91	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI 92	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 9kg	-30 / +60	34 A 233 B C
FIRE ICE	FI 121	Permanente 17,5 bar	Polvo ABC 12kg	-30 / +60	43 A 233 B C
FIRE ICE	FI W60	Permanente 17,5 bar	AGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B
FIRE ICE	FI W75	Permanente 17,5 bar	AGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W76	Permanente 17,5 bar	AGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI W63	Permanente 17,5 bar	AGUA + ADITIVOS 6L	+5 / +60	34 A 233 B
FIRE ICE	FI W92	Permanente 17,5 bar	AGUA + ADITIVOS 9L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F
FIRE ICE	FI 2000	Permanente 60 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B
FIRE ICE	FI 5000	Permanente 60 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B

Estado de Revisión: 3

Fecha de Revisión: 24 de enero de 2022



Mónica Botas

Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

